

Jakub Filipowicz
Radny Rady Miasta Zgierza

w trybie art. 24 ust. 6 u.s.g.
przekazuję do
Prezydenta Miasta Zgierza

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zgierza

Beata Świątczak

22-XII-22.

Zgierz dnia 22.12.2022 r.

Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Interpelacja



Szanowny Panie Prezydencie proszę o zlecenie podległym Panu służbom weryfikacji prac, jakie miały miejsce na ulicy Staffa i polegały między innymi na poziomowaniu studzienek wodnokanalizacyjnych względem jezdni.

W mojej ocenie studzienki są zamontowane zbyt wysoko. Proszę o weryfikację zamontowania studzienek na całej długości ulicy Staffa oraz ewentualne zlecenie poprawy wykonanych prac w terminie, w którym warunki atmosferyczne pozwolą na ich przeprowadzenie.

Z poważaniem
Jakub Filipowicz



Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz, dn. 30.12.2022 r.

PŚ.0003.33.2022.MB

Pan Jakub Filipowicz
Radny Rady Miasta Zgierza
Pl. Jana Pawła II nr 16
95-100 Zgierz

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 22 grudnia 2022 r. dotyczącą weryfikacji zamontowania studzienek kanalizacyjnych w ulicy Staffa uprzejmie informuję, iż w miesiącu grudniu przeprowadzane były prace związane z regulacją wysokościową pokryw studzienek kanalizacji deszczowej biegnącej w ulicy Staffa. Prace przeprowadzane były na zlecenie Urzędu Miasta Zgierza przez „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Przeprowadzone prace zostały odebrane bez uwag i w chwili obecnej nie widzimy potrzeby wykonywania korekty wysokościowej pokryw. Pokrywy studzienek pod wpływem ruchu pojazdów mają tendencję do „osiadania”, zatem ustawienie pokryw na równi z poziomem asfaltu spowoduje w niedługim czasie powstanie zadoleń. Jednocześnie pragnę zapewnić, że po okresie zimowym przeprowadzony zostanie przegląd pokryw studzienek kanalizacji deszczowej i w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania korekty wysokościowej pokryw, zostanie ona wykonana.

Z poważaniem:

Pierwszy Zastępca Prezydenta
Miasta Zgierza
Bohdan Bączak



Sprawę prowadzi:
Mariusz Bibel, tel. 42.714.32.71

